



S S

ShinMaywa

御注文主 CUSTOMER	数量 QUANTITY	台 SET						
フランジ接続形 外形寸法図 (FLANGE TYPE PUMP DIMENSION)								
接続型番 (CONNECTION TYPE) F 80								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">ポンプ型式 MODEL</td> <td style="padding: 2px;">出力 (kW) OUT PUT</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CN100</td> <td style="padding: 2px;">5.5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CJ100</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT	CN100	5.5	CJ100			
ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT							
CN100	5.5							
CJ100								
								
								
<p>[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。 連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。 本図にはケーブル類は図示されていません。</p> <p>[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level. Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation. Cables are not shown on this drawing.</p>								
 1805001	製図 DWG. 検査 JUDG. 承認 APPD.	犬塚 '19.05.30 尾崎 '19.05.30 田中伸 '19.05.30	名称 TITLE 外形寸法図 DIMENSION	図番 DWG No. AL0598				