

S S

ShinMaywa

御注文主 CUSTOMER	数量 QUANTITY	台 SET				
自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)						
接続型番 (CONNECTION TYPE) P 100						
<table border="1"> <tr> <td>ポンプ型式 MODEL</td><td>出力 (kW) OUT PUT</td></tr> <tr> <td>AH801</td><td>3.7</td></tr> </table>	ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT	AH801	3.7		
ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT					
AH801	3.7					
<p>ポンプ型式 MODEL</p> <p>出力 (kW) OUT PUT</p> <p>AH801 3.7</p> <p>8 - φ19 JIS 10K 並形 φ100 JIS STANDARD TYPE P.C.D. 175</p> <p>(550)</p> <p>(350)</p> <p>160 383 124</p> <p>210 180 100</p> <p>259 330</p> <p>2-M10×25 PIPE φ238</p> <p>2-M16×160 Anchor bolts are not accessory.</p> <p>229 308 38 35</p> <p>240 91 571 12 291 80 25 24</p> <p>605 CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL MIN. LEVEL 最低水位</p> <p>662</p>						
<p>[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。 連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。 本図にはケーブル類は図示されていません。</p> <p>[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level. Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation. Cables are not shown on this drawing.</p>						
 1805001	製図 DWG. 大西 '21.03.29 檢査 JUDG. 尾崎 '21.03.29 承認 APPD. 橋本 '21.03.29	名称 TITLE 外形寸法図 DIMENSION DWG No. △1 H 61991				