

御 注 文 主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET
---------------------	-----------------	----------

新明和水中ポンプ

1. ポンプ

型 式	CVCQ651	吐出し口径	65 mm
吐 出 し 量	m ³ /min	全 揚 程	m
羽根車番号	—	接 続 型 番	P65
ポンプ質量	71 kg	接続型番セット質量	24 kg
		コネクション質量	15 kg

2. 電動機

種 類	乾式水中形誘導電動機	極 数	4 P
定 格 出 力	1.5 kW	周 波 数	50/60 Hz
定 格 電 圧	200 V	始 動 電 流	27/24 A
定 格 電 流	6.5/6.6 A	始 動 方 法	直 入
絶 縁 階 級	E 種		
ベアリング型式	上部 : AC 6304ZZ C3	下部 : 6306ZZ C3	
保 護 装 置	マイクロサーマルプロテクタ		

3. 標準付属品

(1) ケーブル	8m(標準)	[m]
VCT	1.25 mm ² × 4 心 ×	外径 φ 11.5 (動力用) 1 本
2PNCT	1.25 mm ² × 2 心 ×	外径 φ 9.8 (制御用) 1 本

(2) フランジ接続セット

- ・ 吐出フランジ.....1 組
- ・ 相フランジ.....1 組

4. 特別付属品

☐ 基礎ボルト[標準(L形)・ケミカル付].....1 組	☐ 中間ガイドホルダ.....1 組
☐ 端 子 箱.....1 組	☐ 空気抜き弁.....1 組
☐ 隔膜式連成計(コック, パイプ付).....1 組	☐ 特殊分解工具.....1 組
☐ 隔膜式圧力計(コック, パイプ付).....1 組	☐ 予備品(メカニカルシール).....1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、JIS B 8301(1990)によるものとします。

吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。

	製 図 DWG.	犬塚	17・03・22	名称 TITLE	仕 様 書	図 番 DWG No. S 4 0 8 4 9 4
	検 査 JUDG.	橋本	17・03・27			
	承認 APPD.	樽井	17・03・28			