

御 注 文 主 CUSTOMER		数 量 QUANTITY		台 SET	
新明和水中ポンプ					
1. ポ ン プ					
型 式		CNL502		吐 出 し 口 径	
吐 出 し 量		m ³ /min		50 mm	
羽 根 車 番 号		—		全 揚 程	
ポ ン プ 質 量		32 kg		m	
				接 続 型 番	
				P50	
				接 続 型 番 セ ッ ト 質 量	
				11 kg	
				コ ネ ク シ ョ ン 質 量	
				4.5 kg	
2. 電 動 機					
種 類		乾式水中形誘導電動機			
定 格 出 力		0.75 kW		極 数	
定 格 電 圧		200 V		4 P	
定 格 電 流		4.4/4.2 A		周 波 数	
絶 縁 階 級		E 種		50/60 Hz	
軸 受 型 式		上部：6201ZZ C3		始 動 電 流	
保 護 装 置		オートカット		13.2/11.7 A	
				始 動 方 法	
				直入	
				下 部 : 6304ZZ C3	
3. 付 属 品					
(1) ケーブル		6m(標準) [m]			
		VCT 1.25 mm ² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用) 1 本			
(2) 自動接続セット					
・ コネクション..... 1 組		・ ガイドホルダ..... 1 組			
・ スライド..... 1 組		・ チェーン 6m(標準) [m]..... 1 組			
・ シャックル..... 1 組					
4. 特別付属品					
☐ 基礎ホルダ[標準(L形)・メカシール]..... 1 組		☐ 中間ガイドホルダ..... 1 組			
☐ 端子箱..... 1 組		☐ 空気抜き弁..... 1 組			
☐ 隔膜式連成計(コック, パイプ付)..... 1 組		☐ 特殊分解工具..... 1 組			
☐ 隔膜式圧力計(コック, パイプ付)..... 1 組		☐ 予備品(メカニカルシール)..... 1 組			
5. 性能判定基準					
ポンプ性能の判定基準は、JIS B 8301(1990)によるものとします。					
吐出し量、全揚程については、判定基準1によるものとします。					
	製 図 DWG.	橋 本	17-07-19	名称 TITLE 仕 様 書	図 番 DWG No.
	検 図 JUDG.	橋 本	17-07-19		S 4 0 8 7 2 0
	承 認 APPD.	樽 井	17-07-19		
新明和工業株式会社 ShinMaywa Industries, Ltd.					