

御 注 文 主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET	
---------------------	-----------------	----------	--

新明和水中ポンプ

1. ポンプ

型 式	C N L 5 0 2	吐 出 し 口 径	6 5	mm	
吐 出 し 量	m³/min	全 揚 程		m	
羽 根 車 番 号	—	接 続 型 番	P 6 5 B		
ポ ン プ 質 量	3 2	kg	接続型番セット質量	2 0	kg
			コネクション質量	1 4 . 5	kg

2. 電 動 機

種	類	乾式水中形誘導電動機				
定 格 出 力		0. 7 5	kW	極 数	4	P
定 格 電 圧		2 0 0	V	周 波 数	5 0／6 0	Hz
定 格 電 流		4.4／4.2	A	始 動 電 流	13.2／11.7	A
絶 縁 階 級		E 種		始 動 方 法	直入	
軸 受 型 式		上部：6201ZZ C3		下部：6304ZZ C3		
保 護 装 置		オートカット				

3. 付 属 品

(1) ケーブル 6m(標準) [m]

VCT 1.25 mm² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用) 1 本

(2) 自動接続セット

・ コネクション..... 1 組	・ ガイドホルダ..... 1 組
・ スライド..... 1 組	・ チェーン 6m(標準) [m]..... 1 組
・ シャックル..... 1 組	

4. 特別付属品

☐ 基礎ホルダ[標準(L形)・メカシール]..... 1 組	☐ 中間ガイドホルダ..... 1 組
☐ 端子箱..... 1 組	☐ 空気抜き弁..... 1 組
☐ 隔膜式連成計(コック、パイプ付)..... 1 組	☐ 特殊分解工具..... 1 組
☐ 隔膜式圧力計(コック、パイプ付)..... 1 組	☐ 予備品(メカニカルシール)..... 1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、JIS B 8301(1990)によるものとします。

吐出し量、全揚程については、判定基準1によるものとします。

	製 図 DWG.	橋 本	17-07-19	名称 TITLE 仕 様 書	図 番 DWG No. S 4 0 8 7 2 5	Δ0
	検 図 JUDG.	橋 本	17-07-19			
	承 認 APPD.	樽 井	17-07-19			