

御 注 文 主 CUSTOMER		数 量 QUANTITY		台 SET	
新明和水中ポンプ					
1. ポンプ					
型 式	CNL652	吐 出 し 口 径	65	mm	
吐 出 し 量	m ³ /min	全 揚 程	m		
羽 根 車 番 号	—	接 続 型 番	P65		
ポ ン プ 質 量	50 kg	接 続 型 番 セ ッ ト 質 量	24	kg	
		コ ネ ク シ ョ ン 質 量	15	kg	
2. 電 動 機					
種 類	乾式水中形誘導電動機	極 数	4	P	
定 格 出 力	1.5 kW	周 波 数	50/60	Hz	
定 格 電 圧	200 V	始 動 電 流	32.4/29.4	A	
定 格 電 流	6.9/6.7 A	始 動 方 法	直入		
絶 縁 階 級	E 種	下 部 :	6306ZZ C3		
軸 受 型 式	上部 : AC 6203ZZ C3				
保 護 装 置	オートカット				
3. 付 属 品					
(1) ケーブル		8m(標準)	[	m]	
		VCT 1.25 mm ² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用)	1 本		
(2) 空気抜きバルブ					
(3) 自動接続セット					
・ コネクション		1 組	・ ガイドホルダ	1 組	
・ スライド		1 組	・ チェーン 6m(標準) [	m]	1 組
・ シャックル		1 組			
4. 特別付属品					
☐ 基礎ボルト[標準(L形)・メカシール]		1 組	☐ 中間ガイドホルダ		
☐ 端子箱		1 組	☐ 空気抜き弁		
☐ 隔膜式連成計(コック, 8° 17° 付)		1 組	☐ 特殊分解工具		
☐ 隔膜式圧力計(コック, 8° 17° 付)		1 組	☐ 予備品(メカニカルシール)		
5. 性能判定基準					
ポンプ性能の判定基準は、JIS B 8301(1990)によるものとします。					
吐出し量、全揚程については、判定基準1によるものとします。					
	製 図 DWG.	橋 本	17-07-19	名 称 TITLE 仕 様 書	図 番 DWG No. S 4 0 8 7 2 6
	検 図 JUDG.	橋 本	17-07-19		
	承認 APPD.	樽 井	17-07-19		