

御 注 文 主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET	
---------------------	-----------------	----------	--

新明和水中ポンプ

1. ポンプ

型 式	C N L 5 0 2	吐 出 し 口 径	6 5	mm	
吐 出 し 量	m ³ /min	全 揚 程		m	
羽 根 車 番 号	—	接 続 型 番	F 6 5 B		
ポ ン プ 質 量	2 9	kg	接 続 型 番 セ ッ ト 質 量	5 . 5	kg

2. 電 動 機

種	類	乾式水中形誘導電動機		
定 格 出 力		0.4	kW	極 数 4 P
定 格 電 圧		200	V	周 波 数 50／60 Hz
定 格 電 流		2.8／2.5	A	始 動 電 流 11.0／9.8 A
絶 縁 階 級		E 種		始 動 方 法 直入
軸 受 型 式		上部：6201ZZ C3		下部：6304ZZ C3
保 護 装 置		オートカット		

3. 付 属 品

(1) ケーブル 6m(標準) [m]

VCT 1.25 mm² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用) 1 本

(2) フランジ接続セット

・ 吐出フランジ 1 組

・ 相フランジ 1 組

4. 特別付属品

☐ 端 子 箱 1 組☐ 隔膜式連成計 (コック, 8° 17° 付) 1 組☐ 隔膜式圧力計 (コック, 8° 17° 付) 1 組☐ 空気抜き弁 1 組☐ 特殊分解工具 1 組☐ 予備品 (メカニカルシール) 1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、JIS B 8301 (1990) によるものとします。

吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。

	製 図 DWG.	橋 本	17-07-19	名称 TITLE 仕 様 書	図 番 DWG No. S 4 0 8 7 2 7	Δ0
	検 図 JUDG.	橋 本	17-07-19			
	承 認 APPD.	樽 井	17-07-19			