

御 注 文 主 CUSTOMER		数 量 QUANTITY		台 SET	
新明和水中ポンプ					
1. ポ ン プ					
型 式		CNL502		吐 出 し 口 径	
吐 出 し 量		m ³ /min		6 5 mm	
羽 根 車 番 号		—		全 揚 程	
ポ ン プ 質 量		3 2 kg		m	
				接 続 型 番	
				F 6 5 B	
				接 続 型 番 セ ッ ト 質 量	
				5 . 5 kg	
2. 電 動 機					
種 類		乾式水中形誘導電動機			
定 格 出 力		0 . 7 5 kW		極 数	
定 格 電 圧		2 0 0 V		4 P	
定 格 電 流		4 . 4 / 4 . 2 A		周 波 数	
絶 縁 階 級		E 種		5 0 / 6 0 Hz	
軸 受 型 式		上部 : 6201ZZ C3		始 動 電 流	
保 護 装 置		オートカット		13 . 2 / 11 . 7 A	
				始 動 方 法	
				直入	
				下 部 : 6304ZZ C3	
3. 付 属 品					
(1) ケーブル		6m(標準) [m]			
		VCT 1.25 mm ² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用) 1 本			
(2) フランジ接続セット					
・ 吐出フランジ.....		1 組			
・ 相フランジ.....		1 組			
4. 特別付属品					
□ 端 子 箱.....		1 組		□ 空気抜き弁.....	
□ 隔膜式連成計 (コック, 8° 17° 付).....		1 組		□ 特殊分解工具.....	
□ 隔膜式圧力計 (コック, 8° 17° 付).....		1 組		□ 予備品 (メカニカルシール).....	
				1 組	
5. 性能判定基準					
ポンプ性能の判定基準は、J I S B 8 3 0 1 (1 9 9 0) によるものとします。					
吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。					
	製 図 DWG.	橋 本	17-07-19	名 称 TITLE	図 番 DWG No.
	検 図 JUDG.	橋 本	17-07-19		
	承 認 APPD.	樽 井	17-07-19		
仕 様 書				Δ 0	
				S 4 0 8 7 2 8	