

御 注 文 主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET
---------------------	-----------------	----------

新明和水中ポンプ

1. ポンプ

型 式	C N L 6 5 2	吐 出 し 口 径	6 5	mm	
吐 出 し 量	m ³ /min	全 揚 程		m	
羽 根 車 番 号	—	接 続 型 番	F 6 5		
ポ ン プ 質 量	5 0	kg	接 続 型 番 セ ッ ト 質 量	7	kg

2. 電動機

種	類	乾式水中形誘導電動機			
定 格 出 力	1. 5	kW	極 数	4	P
定 格 電 圧	2 0 0	V	周 波 数	5 0 / 6 0	Hz
定 格 電 流	6. 9 / 6. 7	A	始 動 電 流	32. 4 / 29. 4	A
絶 縁 階 級	E 種		始 動 方 法	直入	
軸 受 型 式	上部 : AC 6203ZZ C3		下部 : 6306ZZ C3		
保 護 装 置	オートカット				

3. 付 属 品

(1) ケーブル 8m(標準) [m]

VCT 1. 25 mm² × 4 心 × 外径 φ 11. 5 (動力用) 1 本

(2) 空気抜きバルブ

(3) フランジ接続セット

・ 吐出フランジ 1 組

・ 相フランジ 1 組

4. 特別付属品

☐ 端 子 箱 1 組☐ 空気抜き弁 1 組☐ 隔膜式連成計 (コック, ハ イ 付) 1 組☐ 特殊分解工具 1 組☐ 隔膜式圧力計 (コック, ハ イ 付) 1 組☐ 予備品 (メカニカルシール) 1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、J I S B 8 3 0 1 (1 9 9 0) によるものとします。

吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。

	製 図 DWG.	橋 本	`17-07-19	名称 TITLE 仕 様 書	図 番 DWG No. S 4 0 8 7 2 9	△0
	検 図 JUDG.	橋 本	`17-07-19			
	承 認 APPD.	樽 井	`17-07-19			