

御 注 文 主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET	
---------------------	-----------------	----------	--

新明和水中ポンプ

1. ポンプ

型 式	C N L 6 5 2	吐 出 し 口 径	8 0	mm	
吐 出 し 量	m ³ /min	全 揚 程		m	
羽 根 車 番 号	—	接 続 型 番	P 8 0		
ポ ン プ 質 量	5 0	kg	接続型番セット質量	3 1 . 5	kg
			コネクション質量	2 0 . 5	kg

2. 電 動 機

種	類	乾式水中形誘導電動機			
定 格 出 力	1.5	kW	極 数	4	P
定 格 電 圧	200	V	周 波 数	50／60	Hz
定 格 電 流	6.9／6.7	A	始 動 電 流	32.4／29.4	A
絶 縁 階 級	E 種		始 動 方 法	直入	
軸 受 型 式	上部：AC 6203ZZ C3		下部：6306ZZ C3		
保 護 装 置	オートカット				

3. 付 属 品

(1) ケーブル 8m(標準) [m]

VCT 1.25 mm² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用) 1 本

(2) 空気抜きバルブ

(3) 自動接続セット

・ コネクション 1 組

・ スライド 1 組

・ シャックル 1 組

・ ガイドホルダ 1 組

・ チェーン 6m(標準) [m] 1 組

4. 特別付属品

☐ 基礎ボルト[標準(L形)・メカシール] 1 組

☐ 端 子 箱 1 組

☐ 隔膜式連成計(コック, 8° 付) 1 組

☐ 隔膜式圧力計(コック, 8° 付) 1 組

☐ 中間ガイドホルダ 1 組

☐ 空気抜き弁 1 組

☐ 特殊分解工具 1 組

☐ 予備品(メカニカルシール) 1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、JIS B 8301(1990)によるものとします。

吐出し量、全揚程については、判定基準1によるものとします。

	製 図 DWG.	橋 本	17-07-19	名称 TITLE 仕 様 書	図 番 DWG No. S 4 0 8 7 3 0	Δ0
	検 図 JUDG.	橋 本	17-07-19			
	承 認 APPD.	樽 井	17-07-19			