

御 注 文 主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET
---------------------	-----------------	----------

新明和水中ポンプ

1. ポンプ

型 式	C N L 6 5 2	吐 出 し 口 径	8 0	mm	
吐 出 し 量	m ³ /min	全 揚 程		m	
羽 根 車 番 号	—	接 続 型 番	F 8 0		
ポ ン プ 質 量	5 0	kg	接 続 型 番 セ ャ ッ ト 質 量	9 . 5	kg

2. 電 動 機

種 類		乾式水中形誘導電動機			
定 格 出 力	1. 5	kW	極 数	4	P
定 格 電 圧	2 0 0	V	周 波 数	5 0／6 0	Hz
定 格 電 流	6.9／6.7	A	始 動 電 流	32.4／29.4	A
絶 縁 階 級	E 種		始 動 方 法	直入	
軸 受 型 式	上部：AC 6203ZZ C3		下部：6306ZZ C3		
保 護 装 置	オートカット				

3. 付 属 品

(1) ケーブル	8m(標準)	[m]
VCT	1.25 mm ² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用)	 1 本
(2) 空気抜きバルブ		
(3) フランジ接続セット		
・ 吐出フランジ		1 組
・ 相フランジ		1 組

4. 特別付属品

☐ 端 子 箱		1 組	☐ 空気抜き弁		1 組
☐ 隔膜式連成計 (コック, ハ イ 付)		1 組	☐ 特殊分解工具		1 組
☐ 隔膜式圧力計 (コック, ハ イ 付)		1 組	☐ 予備品 (メカニカルシール)		1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、J I S B 8 3 0 1 (1 9 9 0) によるものとします。
吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。

	製 図 DWG.	橘木	`17-07-19	名称 TITLE	仕 様 書	図 番 DWG No.	Δ0
	検 図 JUDG.	橋本	`17-07-19			S 4 0 8 7 3 1	
	承認 APPD.	樽井	`17-07-19				