

御 注 文 主 CUSTOMER		数 量 QUANTITY		台 SET	
新明和水中ポンプ					
1. ポンプ					
型 式		CVS401T		吐 出 し 口 径	
吐 出 し 量		m ³ /min		40 mm	
羽 根 車 番 号		—		全 揚 程	
ポンプ質量		15 kg		接 続 型 番	
				F40	
2. 電 動 機					
種 類		乾式水中形誘導電動機			
定 格 出 力		0.25 kW		極 数	
定 格 電 圧		200 V		2 P	
定 格 電 流		1.7/1.6 A		周 波 数	
絶 縁 階 級		E 種		50/60 Hz	
軸 受 型 式		上部：6201ZZ C3		始 動 電 流	
保 護 装 置		オートカット		7.4/6.7 A	
				始 動 方 法	
				直入	
				下 部：6203ZZ C3	
3. 標 準 付 属 品					
(1) ケーブル		6m(標準) [m]			
		VCT 1.25 mm ² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用)		1 本	
4. 特 別 付 属 品					
□端子箱.....		1 組		□空気抜き弁.....	
□隔膜式連成計(コック, 8°/7°付).....		1 組		1 組	
□隔膜式圧力計(コック, 8°/7°付).....		1 組		□特殊分解工具.....	
				1 組	
				□予備品(メカニカルシール).....	
				1 組	
5. 性能判定基準					
ポンプ性能の判定基準は、JIS B 8301(1990)によるものとします。					
吐出し量、全揚程については、判定基準1によるものとします。					
	製 図 DWG.	多嶋	`18-03-07	名称 TITLE	仕 様 書
	検 図 JUDG.	クゴ	`18-03-08		
	承 認 APPD.	樽井	`18-03-08		
図 番 DWG No.					Δ1
S409990					