

御 注 文 主 CUSTOMER		数 量 QUANTITY		台 SET		
新明和水中ポンプ						
1. ポ ン プ						
型 式		CVS501T		吐 出 し 口 径		
吐 出 し 量		m ³ /min		50 mm		
羽 根 車 番 号		—		全 揚 程		
ポ ン プ 質 量		16 kg		接 続 型 番		
				F50		
2. 電 動 機						
種 類		乾式水中形誘導電動機				
定 格 出 力		0.25 kW		極 数		
定 格 電 圧		200 V		2 P		
定 格 電 流		1.7/1.6 A		周 波 数		
絶 縁 階 級		E 種		50/60 Hz		
軸 受 型 式		上部：6201ZZ C3		始 動 電 流		
保 護 装 置		オートカット		7.4/6.7 A		
				始 動 方 法		
				直入		
				下部：6203ZZ C3		
3. 標 準 付 属 品						
(1) ケーブル		6m(標準)		[m]		
		VCT		1.25 mm ² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用) …………… 1 本		
4. 特 別 付 属 品						
☐ 端 子 箱…………… 1 組		☐ 空 気 抜 き 弁…………… 1 組				
☐ 隔 膜 式 連 成 計 (コック, 8°/17° 付) …… 1 組		☐ 特 殊 分 解 工 具…………… 1 組				
☐ 隔 膜 式 圧 力 計 (コック, 8°/17° 付) …… 1 組		☐ 予 備 品 (メカニカルシール) …… 1 組				
5. 性能判定基準						
ポンプ性能の判定基準は、JIS B 8301 (1990) によるものとします。						
吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。						
	製 図 DWG.	多 嶋	`18-03-07	名 称 TITLE	図 番 DWG No.	
	検 図 JUDG.	クゴ	`18-03-08		仕 様 書	Δ1
	承 認 APPD.	樽井	`18-03-08			S 4 0 9 9 9 1