

御 注 文 主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET	
---------------------	-----------------	----------	--

新明和水中ポンプ

1. ポンプ

型 式	CVS501T	吐 出 し 口 径	50	mm
吐 出 し 量	m ³ /min	全 揚 程		m
羽 根 車 番 号	—	接 続 型 番	F50	
ポ ン プ 質 量	17	kg		

2. 電 動 機

種 類	乾式水中形誘導電動機			
定 格 出 力	0.4	kW	極 数	2 P
定 格 電 圧	200	V	周 波 数	50/60 Hz
定 格 電 流	2.5/2.2	A	始 動 電 流	12.2/11.3 A
絶 縁 階 級	E 種		始 動 方 法	直入
軸 受 型 式	上部 : 6201ZZ C3		下部 : 6303ZZ C3	
保 護 装 置	オートカット			

3. 標 準 付 属 品

(1) ケーブル 6m(標準) [m]

VCT 1.25 mm² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用) 1 本

4. 特 別 付 属 品

☐ 端 子 箱 1 組☐ 空 気 抜 き 弁 1 組☐ 隔 膜 式 連 成 計 (コック, 8°/17° 付) 1 組☐ 特 殊 分 解 工 具 1 組☐ 隔 膜 式 圧 力 計 (コック, 8°/17° 付) 1 組☐ 予 備 品 (メカニカルシール) 1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、JIS B 8301 (1990) によるものとします。

吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。

	製 図 DWG.	多嶋	`18-03-07	名称 TITLE	仕 様 書	図 番 DWG No.	Δ1
	検 図 JUDG.	クゴ	`18-03-08			S 4 0 9 9 9 2	
	承 認 APPD.	樽井	`18-03-08				