

御 注 文 主 CUSTOMER		数 量 QUANTITY		台 SET	
新明和水中ポンプ					
1. ポ ン プ					
型 式		CVS501		吐 出 し 口 径	
吐 出 し 量		m ³ /min		50 mm	
羽 根 車 番 号		—		全 揚 程	
ポ ン プ 質 量		18 kg		接 続 型 番	
				F50	
2. 電 動 機					
種 類		乾式水中形誘導電動機			
定 格 出 力		0.75 kW		極 数	
定 格 電 圧		200 V		2 P	
定 格 電 流		3.9/3.5 A		周 波 数	
絶 縁 階 級		E 種		50/60 Hz	
軸 受 型 式		上部：6201ZZ C3		始 動 電 流	
保 護 装 置		オートカット		19.8/17.9 A	
				始 動 方 法	
				直入	
				下部：6303ZZ C3	
3. 標 準 付 属 品					
(1) ケーブル		6m(標準)		[m]	
		VCT		1.25 mm ² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用) …… 1 本	
4. 特 別 付 属 品					
☐ 端 子 箱 …… 1 組		☐ 空 気 抜 き 弁 …… 1 組			
☐ 隔 膜 式 連 成 計 (コック, 8°/17° 付) …… 1 組		☐ 特 殊 分 解 工 具 …… 1 組			
☐ 隔 膜 式 圧 力 計 (コック, 8°/17° 付) …… 1 組		☐ 予 備 品 (メカニカルシール) …… 1 組			
5. 性能判定基準					
ポンプ性能の判定基準は、JIS B 8301 (1990) によるものとします。					
吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。					
	製 図 DWG.	多 嶋	`18-03-07	名 称 TITLE 仕 様 書	図 番 DWG No.
	検 査 JUDG.	クゴ	`18-03-08		S 4 0 9 9 9 3
	承 認 APPD.	樽井	`18-03-08		
					Δ1