

御 注 文 主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET	
---------------------	-----------------	----------	--

新明和水中ポンプ

1. ポンプ

型 式	CVS501T		吐 出 し 口 径	50	mm
吐 出 し 量	m³/min		全 揚 程	m	
羽 根 車 番 号	—		接 続 型 番	P50	
ポ ン プ 質 量	17	kg	接続型番セット質量	11.0	kg
			コネクション質量	4.5	kg

2. 電 動 機

種 類		乾式水中形誘導電動機				
定 格 出 力	0.4	kW	極 数	2	P	
定 格 電 圧	200	V	周 波 数	50／60	Hz	
定 格 電 流	2.5／2.2	A	始 動 電 流	12.2／11.3	A	
絶 縁 階 級	E 種		始 動 方 法	直入		
軸 受 型 式	上部：6201ZZ C3		下部：6303ZZ C3			
保 護 装 置	オートカット					

3. 標 準 付 属 品

(1) ケーブル 6m(標準) [m]

VCT 1.25 mm² × 4 心 × 外径 φ 11.5 (動力用) 1 本

(2) 自動接続セット

・ コネクション..... 1 組	・ ガイドホルダ..... 1 組
・ スライド..... 1 組	・ チェーン 6m(標準) [m]..... 1 組
・ シャックル..... 1 組	

4. 特 別 付 属 品

☐ 基礎ホルダ[標準(L 形)・メカカルイフ]..... 1 組	☐ 中間ガイドホルダ..... 1 組
☐ 端 子 箱..... 1 組	☐ 空気抜き弁..... 1 組
☐ 隔膜式連成計(コック, パイプ付)..... 1 組	☐ 特殊分解工具..... 1 組
☐ 隔膜式圧力計(コック, パイプ付)..... 1 組	☐ 予備品(メカニカルシール)..... 1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、J I S B 8 3 0 1 (1 9 9 0) によるものとします。

吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。

	製 図 DWG.	多 嶋	`18-03-07	名称 TITLE	仕 様 書	図 番 DWG No.	S 4 0 9 9 9 6	Δ1
	検 図 JUDG.	クゴ	`18-03-08					
	承 認 APPD.	樽井	`18-03-08					