

御 注 文 主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET
---------------------	-----------------	----------

新明和水中汚水汚物ポンプ

1. ポンプ

形 式	CRS 6 5	吐出し口径	6 5 mm
吐 出 し 量	m ³ /min	揚 程	m
羽根車番号	CRS —	接 続 型 番	F 6 5 N
ポンプ重量	1 6 kg		

2. 電 動 機

種 類	乾式三相力ゴ形誘導電動機		
定 格 出 力	1. 5 kW	極 数	2 P
定 格 電 圧	2 0 0 V	周 波 数	5 0 / 6 0 Hz
定 格 電 流	7.1 / 7.1 A	始 動 電 流	40.0 / 35.0 A
絶 縁 階 級	E 種	始 動 方 法	直 入
保 護 装 置	オートカット		

3. 付 属 品

(1) ケーブル	VCT	1.25 mm ² × 8m × 4 心 外径 φ 11.5 (動力用) …… 1 本
----------	-----	--

4. 特 別 付 属 品

☐ 端 子 箱 …… 1 組	☐ 空 気 抜 き 弁 …… 1 組
☐ 隔 膜 式 連 成 計 (コック, パイプ 付) …… 1 組	☐ 特 殊 分 解 工 具 …… 1 組
☐ 隔 膜 式 圧 力 計 (コック, パイプ 付) …… 1 組	☐ 予 備 品 (メカニカルシール) …… 1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、J I S B 8 3 0 1 によるものとします。

吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。

	製 図 DWG.	能 田	'97・09・09	名称 TITLE CRS 6 5 (1. 5 kW) 仕 様 書	図 番 DWG No. S 4 9 6 8 6 ^Δ
	検 査 JUDG.	竹 部	'97・09・09		
	承認 APPD.	山 本	'97・09・16		