

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

新明和水中汚水汚物ポンプ

1. ポンプ

形 式	CRS 6 5	吐出し口径	6 5	mm
吐 出 し 量	m ³ /min	揚 程		m
羽根車番号	CRS -	接 続 型 番	P 6 5 N R	
ポンプ重量	1 6	接続形番セット重量	6 . 5	k g
		コネクション 重量	2 . 2	k g

2. 電 動 機

種 類	乾式三相力ゴ形誘導電動機	極 数	2	P
定 格 出 力	1 . 5	k W		
定 格 電 圧	2 0 0	V		
定 格 電 流	7.1/7.1	A		
絶 縁 階 級	E 種	周 波 数	5 0 / 6 0	H z
保 護 装 置	オートカット	始 動 電 流	40.0/35.0	A
		始 動 方 法	直 入	

3. 付 属 品

(1) ケーブル VCT 1.25 mm² × 8m × 4心 外径 φ 11.5 (動力用) …… 1 本

(2) 自動接続セット

・ コネクション……………1 組	・ ガイドホルダ……………1 組
・ スライド……………1 組	・ チェーン……………(6m) 1 本
・ シャックル……………1 組	

4. 特 別 付 属 品

☐ 端 子 箱……………1 組	☐ 空気抜き弁……………1 組
☐ 隔膜式連成計(コック, パイプ付) …… 1 組	☐ 特殊分解工具……………1 組
☐ 隔膜式圧力計(コック, パイプ付) …… 1 組	☐ 予備品(メカニカルシール) …… 1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、J I S B 8 3 0 1 によるものとします。

吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。

製 図
DWG.
検 図
JUDG.
承認
APPD.能 田
竹 部
山 本' 97-09-09
' 97-09-09
' 97-09-16名称
TITLECRS 6 5 (1.5 kW)
仕 様 書図 番
DWG No.S 4 9 7 0 1 ^Δ