

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

新明和水中汚水汚物ポンプ

1. ポンプ

形 式	CRS 6 5	吐出し口径	8 0 mm
吐 出 し 量	m ³ /min	揚 程	m
羽根車番号	CRS —	接 続 型 番	P 8 0 N R
ポンプ重量	1 6 kg	接続形番セット重量	6. 5 kg
		コネクション 重量	2. 2 kg

2. 電 動 機

種 類	乾式三相力ゴ形誘導電動機	極 数	2 P
定 格 出 力	1. 5 kW	周 波 数	5 0 / 6 0 Hz
定 格 電 圧	2 0 0 V	始 動 電 流	40. 0 / 35. 0 A
定 格 電 流	7. 1 / 7. 1 A	始 動 方 法	直 入
絶 縁 階 級	E 種		
保 護 装 置	オートカット		

3. 付 属 品

(1) ケーブル	VCT 1. 25 mm ² × 8m × 4心 外径 φ 11. 5 (動力用) …… 1 本
(2) 自動接続セット	
・コネクション……………1 組	・ガイドホルダ……………1 組
・スライド……………1 組	・チェーン……………(6 m) 1 本
・シャックル……………1 組	

4. 特 別 付 属 品

☐ 端 子 箱……………1 組	☐ 空気抜き弁……………1 組
☐ 隔膜式連成計(コック, パイプ付) …… 1 組	☐ 特殊分解工具……………1 組
☐ 隔膜式圧力計(コック, パイプ付) …… 1 組	☐ 予備品(メカニカルシール) …… 1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、J I S B 8 3 0 1 によるものとします。

吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。



製 図
DWG.
検 査
JUDG.
承認
APPD.

能 田
竹 部
山 本

' 97-09-09
' 97-09-09
' 97-09-16

名称
TITLE

CRS 6 5 (1. 5 kW)
仕 様 書

図 番
DWG No.

S 4 9 7 0 4 ^Δ