

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

新明和水中汚水汚物ポンプ

1. ポンプ

形 式	CRS 8 0	吐出し口径	6 5	mm
吐 出 し 量	m ³ /min	揚 程		m
羽根車番号	CRS —	接 続 型 番	P 6 5 N R	
ポンプ重量	1 9	接続形番セット重量	6 . 5	k g
		コネクション 重量	2 . 2	k g

2. 電 動 機

種 類	乾式三相力ゴ形誘導電動機	極 数	2	P
定 格 出 力	2 . 2	k W	周 波 数	5 0 / 6 0
定 格 電 圧	2 0 0	V	始 動 電 流	74.0 / 62.0
定 格 電 流	10.2 / 9.8	A	始 動 方 法	直 入
絶 縁 階 級	E 種			
保 護 装 置	オートカット			

3. 付 属 品

(1) ケーブル	VCT 1.25 mm ² × 8m × 4心 外径 φ 11.5 (動力用) …… 1 本
(2) 自動接続セット	
・ コネクション …… 1 組	・ ガイドホルダ …… 1 組
・ スライド …… 1 組	・ チェーン …… (6 m) 1 本
・ シャックル …… 1 組	

4. 特 別 付 属 品

☐ 端 子 箱 …… 1 組	☐ 空気抜き弁 …… 1 組
☐ 隔膜式連成計 (コック, パイプ 付) …… 1 組	☐ 特殊分解工具 …… 1 組
☐ 隔膜式圧力計 (コック, パイプ 付) …… 1 組	☐ 予備品 (メカニカルシール) …… 1 組

5. 性能判定基準

ポンプ性能の判定基準は、J I S B 8 3 0 1 によるものとします。

吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。



製 図 能 田 '97-09-09
 検 図 竹 部 '97-09-09
 承認 山 本 '97-09-16

名称
TITLE

CRS 8 0 (2.2 kW)
仕 様 書

図 番
DWG No.

S 4 9 7 0 7 ^Δ